



<b>AVIS TECHNIQUE N°</b>	:	<b>MD 08 00 23 B</b>
<b>DEMANDE PAR</b>	:	<b>BEL'M</b> <b>BP 41</b> <b>Z.I de la Seiglerie</b> <b>44270 MACHECOUL</b>
<b>NATURE DU MATERIEL</b>	:	<b>Bloc-porte</b>
<b>CONSTRUCTEUR</b>	:	<b>BEL'M</b>
<b>REFERENTIEL D'ESSAI</b>	:	<b>NF XP ENV 1627 et NF XP ENV 1630</b>
<b>REFERENCES DES PRODUITS</b>	:	<b>GALET génération 2</b>
<b>CLASSIFICATION DEMANDEE</b>	:	<b>Niveau 2</b>

---

#### **OBJECTIF DES TRAVAUX :**

Essais de résistance à l'effraction d'un bloc-porte conformément au niveau 2 des normes NF XP ENV 1627 et NF XP ENV 1630, édition d'août 1999.

Remarque : les essais ne prennent pas en compte l'annexe C de la norme NF XP EN 1627.

---

#### **DESCRIPTION DE LA VARIANTE :**

Remplacement de la sûreté Vachette Radial NT par une des sûretés listées en annexe 1.

---

#### **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

*Date de réception du produit :* /  
*du dossier :* 01 octobre 2010

---

#### **CONCLUSION**

Les produits équipés de la variante répondent aux exigences du niveau 2 des normes NF XP ENV 1627 et NF XP ENV 1630, édition d'août 1999.

Par extension, les résultats initiaux peuvent être repris pour les modèles « PLATINE, NEUTRON, ELECTRON » génération 2.